

Pasūtītājs: Latvijas dabas muzejs
Objekts: Ceturtā stāva telpas pārbūve

BŪVTEHNISKAIS SLĒDZIENS

Latvijas dabas muzeja ceturtā stāva telpu apsekošana veikta pasūtītāja uzdevumā, sakarā ar plānoto ceturtā stāva pārbūvi, kas paredz aiļu izveidošanu sienās starp telpu Nr.10, 11, 12,14 un durvju aiļu atjaunošanu starp 13 un 16 telpu (telpu numerācija pēc inventarizācijas lietas).

Apsekošana tika veikta vizuāli, bez konstrukciju atsegšanas.

Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem un Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāliem konstatēts:

1. Telpās NR. 10.....14 un 16 nesoša ir fasādes ārsiena un paralēlā iekšējā garsiena, kas ir ķieģeļu mūra.
2. Šķērssienas ir starpsienas. Sienas materiāls-koks, skali un apmetums.
3. Sienas biezums 15-17 cm.


Slēdziens:

Plānota ceturtā stāva pārbūve neskar ēkas nesošās konstrukcijas un inženiertīklus stāvvadu un tehniski pieļaujama.

Pielikuma:

1. Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāli – 2 lapas.
2. Fotofiksācija.

Būvinženieris:



Grigorijs Kameņeckis
Sert Nr. 20-2339

Rīgā, 2015. g